

bellfires. gas fires

**MANUAL DE INSTALACIÓN E
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

**VIEW BELL
XXL 3 CF/LF**

Chimenea de gas con sistema de combustión cerrado

Bellfires le proporciona muchos ambientes y confort con su nueva chimenea

Este documento forma parte integrante de la entrega de su chimenea de gas.
Léalo atentamente antes de la instalación y mantenimiento de la chimenea.
¡Consérvelo cuidadosamente!



Número de serie:

Fecha de producción:

CHIMENEA DE GAS BELLFIRES CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN CERRADO:

View Bell XXL 3 CF (Centre Fire) (VWBXXL3 CF)

View Bell XXL 3 LF (Line Fire) (VWBXXL3 LF)

IMPORTANTE

Estas Instrucciones de instalación forman parte del paquete de documentos proporcionado con el aparato.

La documentación completa, necesaria para instalar el aparato, se compone de:

1. MANUAL DE INSTALACIÓN & INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
2. COMPONENTES DISPONIBLES SISTEMA DE CANALIZACIÓN
CONCÉNTRICA PARA BELLFIRES CHIMENEA DE GAS CON
SISTEMA DE COMBUSTIÓN CERRADO
3. MODO DE EMPLEO & MANUAL DE MANTENIMIENTO

ÍNDICE

	Página
1. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	7
2. MANTENIMIENTO	54
3. INCIDENCIAS	56
4. DESMONTAJE / MONTAJE DEL CRISTAL	57
5. ESQUEMA ELECTRICIDAD Y GAS	62
6. DIMENSIONES	63
7. FICHA TÉCNICA/PRESCRIPCIONES	66
8. LISTADO DE PIEZAS DE RECAMBIO	70
9. ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE DEL APARATO	73

IMPORTANTE



**La instalación únicamente se debe
efectuar por persona autorizada.**

1 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.1 GENERAL

El aparato debe ser instalado y conectado por un instalador de gas autorizado, de conformidad con el presente manual de instalación, a las normas nacionales y prescripciones locales (ver “Ficha técnica/prescripciones” al fin de este manual de instalación). Para toda cuestión al respecto, puede verificar con su compañía distribuidora de gas local.

Importante:  **Controle antes de la instalación del aparato si los datos sobre la placa del modelo corresponden a la composición de gas y a la presión de gas sobre las cuales el aparato será conectado.**

El dispositivo, de acuerdo con su distribución, está dotado de un doble quemador, “Centre fire” o “Line fire”. Estos quemadores tienen cada uno su llama específica que está determinada por el modelo de agujeros dentro del recubrimiento del quemador. Ver el capítulo 5 y el modo de empleo.

La carga correcta del aparato está regulada en fábrica. El consumo correcto de la llama piloto está regulado.

El aparato viene de fábrica con una conexión concéntrica de $\varnothing 130 \text{ mm} - \varnothing 200 \text{ mm}$ para la evacuación de gases de combustión y el suministro de aire de combustión.

La instalación del aparato se puede hacer con la ayuda de una conexión para el techo o para el muro.

La salida sobre el techo debe ser realizada con el reducción concéntrica de $\varnothing 130/200 \rightarrow \varnothing 100/150$ y la sistema de canalización concéntrica $\varnothing 100 \text{ mm} - \varnothing 150 \text{ mm}$. El gas de combustión es evacuado al exterior por el tiro natural de la canalización interna $\varnothing 100 \text{ mm}$, mientras que el aire de combustión es conducido entre las canalizaciones de $\varnothing 100 \text{ mm}$ y $\varnothing 150 \text{ mm}$.

La salida en el muro debe ser realizada con el sistema de canalización concéntrica $\varnothing 130 \text{ mm} - \varnothing 200 \text{ mm}$. El gas de combustión es evacuado al exterior por el tiro natural de la canalización interior $\varnothing 130 \text{ mm}$, mientras que el aire de combustión es conducido entre las canalizaciones de $\varnothing 130 \text{ mm}$ y $\varnothing 200 \text{ mm}$. La salida del mismo muro es dependiente de la situación de la canalización concéntrica, $\varnothing 130 \text{ mm} - \varnothing 200 \text{ mm}$ o $\varnothing 100 \text{ mm} - \varnothing 150 \text{ mm}$.

El aparato se puede colocar en un hogar sin corrientes de aire y/o ventilación mecánica, sin que sea necesaria la aplicación de aireación o ventilador de gas de combustión .

El aparato puede ser colocado como **un inserto** dentro del hueco de la chimenea existente o integrado como **un fogón** dentro de una nueva chimenea.

A fin de evitar temperaturas elevadas de la chimenea, se deben mantener despejados los orificios de ventilación dentro de las secciones inferiores y superiores de la misma.

Opcionalmente, el aparato puede ser dotado de un set de convección. Este está compuesto de una caja de convección alrededor (o por encima) del aparato, dos tubos flexibles de aluminio y dos rejillas de convección incorporadas. Esto permite transportar el aire caliente en la habitación.

Si es necesario, es posible montar dos rejillas suplementarias (= 1x set de convección suplementaria).

Si Ud utiliza una chimenea existente, es conveniente consultar primero con su instalador. Si la chimenea ha sido utilizada anteriormente como chimenea o estufa de carbón, debe ser limpiada por un experto.

1.2 SISTEMA DE CANALIZACIÓN CONCENTRICO Ø100 MM - Ø150 MM Y

- Ø130 MM - Ø200 MM:
- | | |
|----------------|--|
| • Bellfires | - Muelink & Grol Sistema |
| • Poujoulat | - DUOGAS Sistema |
| • Ontop | - Metaloterm US Sistema |
| • Jeremias/STB | - H-Twin Sistema (STB = Schoorsteen-techniek Brummen NL) |
| • Jeremias | - TWIN-GAS Sistema |

En combinación con el sistema de canalización concéntrico [Ø100 mm - Ø150 mm] y/o [Ø130 mm - Ø200 mm] (rígido y/o flexible) de las marcas y modelos indicados anteriormente, el aparato está homologado de conformidad a la normativa europea CE para aparatos de gas, y debe en consecuencia ser instalado imperativamente con sus sistemas. Los componentes autorizados de los sistemas se recogen en la lista de la norma incluida: COMPONENTES DISPONIBLES SISTEMA DE CANALIZACIÓN CONCÉNTRICA PARA BELLFIRES CHIMENEA DE GAS CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN CERRADO.

La garantía del aparato no es válida en caso de instalación (integral o parcial) con otros componentes u otro sistema de canalización.

El sistema de canalización concéntrico [Ø100 mm - Ø150 mm] y [Ø130 mm - Ø200 mm] puede ser autorizado después de la nueva construcción o con un conducto de humo existente.

IMPORTANTE

Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación que fueron entregadas junto con los componentes del sistema de canales concéntricos.

1.3 INVENTARIO

Juego de documentación	- Manual de Instalación & Instrucciones de Mantenimiento - Manual de Componentes Concéntrico - Modo de Empleo & Manual de Mantenimiento
Atributos	- Troncos de cerámica, o piedras en mármol blanco o piedras en mármol gris

N.B. Si faltan piezas, consultar al distribuidor.

1.4 OPCIONES Y ACCESORIOS

Las opciones y siguientes accesorios están disponibles en su distribuidor.

<u>Artículo número</u>	<u>Opción</u>
344607 344606 312829	<u>Set de convección View Bell XXL 3</u> • 1x Caja de convección • 1x Placa superior de convección • 1x Set de convección, Generalidades
344605	Soporte VWBXXL3
344609	Marco 10 cm 4 caras VWBXXL3 ((incluido soporte VWBXXL3)
344335	Pared trasera de espejo negro CBXXL3 I/D / VWBXXL3
344326	Laminillas traseras CBXXL3 I/D / VWBXXL3
337670	Juegos de pie de ajuste de altura (incl. adaptador) 4 piezas

<u>Artículo número</u>	<u>Accessoire</u>
302092	Adaptador receptor 6 VDC
312829 302188 310178 309872 304040	<u>Set de convección, Generalidades:</u> (para la evacuación del aire de convección) • 1x Tubo de aluminio flexible Ø125 mm, L= 3 m (máx.) • 2x Caja de montaje 135 x 135 mm • 2x Rejilla de convección, blanca, 145 x 145 mm • 4x Abrazadera Ø125 mm
329874	Set de soportes elevación (2 piezas)
3.....	Sistema de canalización concéntrico Bellfires (M&G)(*)
3.....	Sistema de canalización concéntrico Poujoulat (DUOGAS)(*)
3.....	Sistema de canalización concéntrico Ontop (Metaloterm US)(*)
3.....	Sistema de canalización concéntrico Jeremias/STB - H-TWIN(*)
3.....	Sistema de canalización concéntrico Jeremias - TWIN-GAS(*)
	(*) Vea las normas incluidas: COMPONENTES CONCÉNTRICOS APTOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CHIMENEA DE GAS BELLFIRES CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN CERRADO

1.5 PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de la instalación del aparato, se deben realizar los siguientes preparativos.

1.5.1 Prescripciones para la posición del orificio

1.5.1.1 Posición del orificio para un buen funcionamiento:

Orificio de salida sobre el techo:




Figura 1: Orificio de salida sobre el techo

El orificio debe estar como mínimo a 0,5 m de los bordes del techo, a excepción de una eventual línea de hecho.

Orificio de salida en fachada:




Figura 2: Orificio de salida sobre la fachada

El orificio debe encontrarse como mínimo a 0,5 m de:

- las esquinas del inmueble.
- de abultamientos, de goteras.
- de balcones, etc., excepto si la construcción de evacuación continúa, al menos, hasta el lado frontal de la parte que sobresale.

1.5.1.2. Ubicación del orificio de salida para asegurar un buen funcionamiento.



¡Todas las “distancias” mencionadas dentro del presente capítulo son de valor indicativo! Para las “distancias” mínimas exactas, consulte las prescripciones nacionales y locales.

Distancia = distancia mínima (con motivo de) entre orificio de salida y:

- A. Un orificio de ventilación que sirve a sala de estar, un aseo o cuarto de baño.
- B. Un suministro de aire de calefacción, cuando el suministro fluye a través de una sala de estar.
- C. Una ventana móvil que linde con una sala de estar, un aseo o cuarto de baño.

Orificio de salida sobre el techo:

<u>Como prevención</u>	<u>Distancia: orificio - A, B o C</u>
Sobre el mismo techo.	>3 m (*)
Sobre otro techo.	>1 m (*)
Sobre una fachada inferior.	>1 m
Sobre una superficie inclinada superior	>3 m (**)

(*) Si la distancia necesaria no puede ser respetada, la ubicación del orificio prevalece.

(**) Si la distancia necesaria no puede ser respetada, el orificio debe sobrepasar la parte más alta de la fachada/tejado como mínimo 1 m.

Orificio de salida sobre la fachada:

<u>A fin de prevenir</u>	<u>Distancia: orificio - A, B of C</u>
En las paredes de los edificios escalonados.	No autorizado si A, B, o C se encuentran arriba del orificio.
En una pared - en general. (*)	Arriba del orificio: >2 m Bajo el orificio: >0,75 m Izquierda y derecha del orificio: >0,75 m
A <1 m del borde del techo.	>2 m
Sobre balcones, galerías, etc.	>2 m de la parte inferior de un balcón o de una galería saliente.
Sobre balcones, las galerías, etc si el orificio de salida continúa hasta la fachada delantera.	>2 m
Dentro del jardín o sobre la terraza.	>2 m hasta el exterior. (**)
Con respecto a la fachada opuesta.	>2 m (si la distancia hasta la fachada opuesta es más pequeña, las condiciones mencionadas dentro de "fachada-generalidades" se aplican a las dos fachadas.
Infórmese a través de su compañía de gas local de los requisitos que conciernen a los orificios en las dos fachadas opuestas y de los orificios dentro de las fachadas que formen un ángulo.	

(*) Estas distancias mínimas no se aplicarán si entre el orificio y A, B o C se colocó un obstáculo que supera la fachada al menos 0,5 m y tiene una longitud mayor que la distancia.

(**) Esta distancia no es necesaria si el orificio se encuentra al menos a 1 m de la parte superior externa.

Los orificios que están ubicados a una distancia de menos de 2 m superior o de menos de 0,5 m, horizontalmente, de la parte dura de una superficie accesible al público, deben ser equipados de una protección eficaz. Esta protección no puede afectar al buen funcionamiento del aparato.

1.6 DISPOSITIVOS GENERALES

1.6.1 El humero/entrada de aire de combustión

Para una evacuación de gas de combustión asociada a una entrada de aire de combustión, es conveniente utilizar una de las posibilidades de instalación del sistema de canalización concéntrico siguientes.

Importante:



Está prohibido utilizar y / o colocar materiales inflamables cerca del sistema de canalización a causa de las elevadas temperaturas del muro exterior (hasta $\pm 150^{\circ}\text{C}$). Es por esta razón que todo el sistema de canalización concéntrico debe ser cubierto con material resistente al calor después del montaje.

Ventilar el canal concéntrico colocando una rejilla (por planta) a proximidad del suelo y del techo.

No aisle el tubo concéntrico.

Utilizar el soporte mural/suelo universal Ø150 mm para la fijación de la cobertura del sistema de canalización concéntrica [Ø100 mm - Ø150 mm], ver 1.6.2, dibujo número 36.




Figura 3: Aplicación del soporte mural/suelo universal Ø150 mm

POSIBILIDADES DE POSICIONAMIENTO CON EL SISTEMA DE CANALIZACIÓN CONCÉNTRICO FIJA Ø100 mm - Ø150 mm

Aparato: Conexión de canalización concéntrica Ø130-Ø200 mm





Figura 4: Salida de techo vertical sin codo

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.



Descripción números:
ver 1.6.2

Aparato:	Distancia Y ₁ (*) (mín.-máx.)	Distancia X (*) (mín.-máx.)	Distancia Y ₁ + Y ₂ (*) (mín.-máx.)	Montar placa de restricción:
				Conexión concéntrica del aparato Ø130-Ø200 mm
View Bell XXL 3	1,0 - 11,0 m	0 - 3,0 m	1,0 - 11,0 m	Anchura: B = 40 mm

(*) : (Y₁ + Y₂) : X ≥ 2 : 1
(Conexión vertical y horizontal (o 45° arriba) es siempre 2 sobre 1 mínimo)

Figura 5: Salida de techo vertical con codo

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.

POSIBILIDADES DE POSICIONAMIENTO CON EL SISTEMA DE CANALIZACIÓN CONCÉNTRICA FLEXIBLE Ø100 mm - Ø150 mm

Aparato: Conexión de canalización concéntrica Ø130-Ø200 mm





Figura 6: Salida para chimenea vertical utilizando un conducto de humo existente
(Flexible Ø100 mm y/o fija Ø100 mm / Ø 150 mm)

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.



Descripción números:
ver 1.6.2

Aparato:	Distancia Y ₁ (*) (mín.-máx.)	Distancia X (*) (mín.-máx.)	Distancia Y ₁ +Y ₂ +Y ₃ (*) (mín.-máx.)	Montar placa de restricción:
				Conexión concéntrica del aparato Ø130-Ø200 mm
View Bell XXL 3	1,0 - 11,0 m	0 - 3,0 m	1,0 - 11,0 m	Anchura: B = 40 mm

$$(*) : (Y_1 + Y_2 + Y_3) : X \geq 2 : 1$$

(Conexión vertical y horizontal (o 45° arriba) es siempre 2 sobre 1 mínimo)

Figura 7: Salida para chimenea vertical utilizando un conducto de humo existente con un codo de $\geq 45^\circ$
(Flexible Ø100 mm y/o fija Ø100 mm / Ø150 mm)

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.





Figura 8: Salida por chimenea vertical utilizando un conducto de humo “agujero” existente o si un conducto de humo no existe.
(Flexible Ø100 mm / Ø150 mm)

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.



(*) : $(Y_1 + Y_2 + Y_3) : X \geq 2 : 1$
(Conexión vertical y horizontal (o 45°arriba) es siempre 2 sobre 1 mínimo)

Figura 9: Salida para chimenea vertical utilizando un conducto de humo existente “agujero”o si un conducto de humo no existe: con un codo de $\geq 45^\circ$
(Flexible Ø100 mm / Ø150 mm)

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.

**POSIBILIDADES DE POSICIONAMIENTO CON EL SISTEMA DE CANALIZACIÓN
CONCÉNTRICA FIJA Ø100 mm - Ø150 mm y con salida en muro
Ø100 mm - Ø150 mm**

Aparato: Conexión de canalización concéntrica Ø130-Ø200 mm




Figura 10: Salida en muro horizontal

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.

**POSIBILIDADES DE POSICIONAMIENTO CON EL SISTEMA DE CANALIZACIÓN
CONCÉNTRICA FIJA Ø130 mm - Ø200 mm y con salida en muro
Ø100 mm - Ø150 mm**

Aparato: Conexión de canalización concéntrica Ø130-Ø200 mm




Figura 11: Salida en muro horizontal

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.

POSIBILIDADES DE POSICIONAMIENTO CON EL SISTEMA DE CANALIZACIÓN
CONCÉNTRICA FIJA Ø130 mm - Ø200 mm y con salida en muro
Ø100 mm - Ø150 mm

Aparato: Conexión de canalización concéntrica Ø130-Ø200 mm




Figura 12: Salida en muro horizontal

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.

POSIBILIDADES DE POSICIONAMIENTO CON EL SISTEMA DE CANALIZACIÓN
CONCÉNTRICA FIJA Ø130 mm - Ø200 mm y con salida en muro
Ø100 mm - Ø150 mm

Aparato: Conexión de canalización concéntrica Ø130-Ø200 mm




Figura 13: Salida en muro horizontal

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.

**POSIBILIDADES DE POSICIONAMIENTO CON EL SISTEMA DE CANALIZACIÓN
CONCÉNTRICA FIJA Ø130 mm - Ø200 mm y con salida en muro
Ø130 mm - Ø200 mm**

Aparato: Conexión de canalización concéntrica Ø130-Ø200 mm




Figura 14: Salida en muro horizontal

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN LA LONGITUD DE LA SALIDA DE TECHO O PARED.

1.6.2 Descripción por números de las figuras 4 hasta 14.

Nº DIBUJO	DESCRIPCIÓN
1	Chimenea a gas; Conexión de canalización concéntrica Ø130/Ø200 mm
2	-
3	-
4	Placa de fortalecimiento (las diferentes placas de fortalecimiento se entregan con cada unidad)
5	Conducto de chimenea, mín. Ø150 mm mín. interno, 100% hermético
6	Conducto de chimenea o cobertura resistente al calor. Ø160 mm mín. interno
7	Conducto flexible en acero inoxidable Ø100 mm interno. AISI 316TI (Gastec QA).
8	Conducto flexible en acero inoxidable Ø150 mm interno. AISI 316TI
9	-



Consulte el manual “COMPONENTES DISPONIBLES SISTEMA DE CANALIZACIÓN CONCÉNTRICA PARA BELLFIRES CHIMENEA DE GAS CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN CERRADO” para ver los componentes aptos y disponibles para los sistemas de canalización concéntricos.



- En combinación con los componentes mencionados de los sistemas de canalización concéntrica incluidos dentro de este manual de instalación, los aparatos de gas cerrado son homologados de conformidad a la normativa europea CE para los aparatos de gas, y deben por tanto, **imperativamente**, ser utilizados con sus componentes.
- Los componentes de los sistemas de canalización concéntrica de:
 - * Bellfires - Muelink & Grol sistema
 - * Poujoulat - DUOGAS sistema
 - * Ontop - Metaloterm US sistema
 - * Jeremias/STB - H-Twin sistema (STB = Schoorsteen Techniek Brummen NL)
 - * Jeremias - TWIN-GAS sistema**no** son intercambiables y sólo para una única instalación.
- Asegúrese por tanto que en la salida de muro horizontal o techo vertical se utilizan **exactamente** los componentes mencionados dentro de manual de instalación antes.

1.6.3 La conexión de gas

El control (bloque de ajuste de gas (y receptor) se encuentra **en el exterior** del aparato (dentro de la unidad de ajuste):

La conexión de gas se encuentra en la ubicación o la unidad de orden pedida.

Utilice para la conducción de alimentación un tubo de gas G de 1/2" mínimo con grifo de cierre.

1.6.4 La unidad de control

La unidad de control con el receptor de gas, se encuentra, después de la instalación, como máximo a **50 cm** de la parte izquierda o parte derecha del aparato.

1.6.5 Conexión del set de convección

En el montaje del set de convección (= superficie de convección (1x of 2x)) debe proporcionarse con agujeros para las rejillas de ventilación de aire caliente de aproximadamente 1 metro por encima del aparato.

1.7 POSICIÓN DEL APARATO

Importante: La chimenea debe colocarse en un suelo suficientemente robusto para soportar el peso del aparato.



Prever un espacio libre de al menos 1 cm entre el suelo y la base del aparato.

¡Vigilar que la temperatura del suelo debajo y delante del aparato no sobrepase nunca los 85°C! Colocar opcionalmente una placa de protección contra la temperatura (en material ininflamable) sobre el suelo. Tenga cuidado cuando el suelo esté compuesto de material inflamable.




Figura 15: Mínimo 1 cm entre el suelo y la base del aparato

Nunca colocar el aparato directamente contra la pared trasera, asegúrese siempre de instalar una placa de aislamiento ininflamable, de como mínimo 12 mm de espesor, con un espacio libre de 2 cm de ambos lados, entre el aparato y la pared trasera. (Total $\pm$ 5 cm.) La pared trasera (muro) debe ser de un material ininflamable.

Excluir la utilización de todo material inflamable en la instalación del aparato.

Ventilar la chimenea, usando los orificios inferiores y superiores de ventilación de la chimenea.

Después de la instalación, es conveniente dejar un espacio de 3 mm alrededor del aparato; para permitir la dilatación del mismo con su calentamiento.

¡No aislar el dispositivo! Sólo una banda de lana de aislamiento blanca y suelta (resistente al calor hasta 1000° C) de una longitud máxima de 15 cm, después de la instalación, colocar en la parte superior y en los laterales para proteger el muro/ pared.

No use lana de vidrio o roca, ni de otros tipos de material de aislamiento. Estos desprenden un olor intenso que puede resultar desagradable, así como causar decoloración de la columna.

Los materiales fácilmente inflamables, por ejemplo, cortinas, no deben colocarse próximas al dispositivo de gas cerrado. La distancia de seguridad mínima: 100 cm.

Si es necesario, montar un set de convección sobre el aparato. (Ver capítulo 1.1)



El aparato puede ser instalado fácilmente por medio de un juego de soportes de (accesorios). Después de la instalación: montaje ¡retirar los soportes!



View Bell XXL 3 con accesorios:

- Marco 10 cm (4 caras) y soporte
- Set de convección.




Figura 16: **Aparato instalado dentro de una chimenea ventilada**
Salida horizontal de evacuación de gases de combustión / aire de combustión suministrado a través de la pared.
Equipado con las opciones / accesorios:

- **Set de convección (= caja de convección y 1x juego de convección)**
- **1x juego de convección adicional**

-
- | | |
|----|--|
| 1 | Abertura de entrada de la chimenea (aparato) de aire de combustión |
| 2 | Abertura de entrada (rejilla) (chimenea) de aire de convección. |
| 3 | Convección natural dentro de la chimenea. |
| 4 | Aireador (rejilla) (chimenea) de aire de convección natural. |
| 5 | Aireador (aparato) de aire de convección / conexión de set de convección (2x o 4x) |
| 6 | Aireador (rejilla de set de convección) (chimenea) de aire de convección (2x o 4x) |
| 7 | - |
| 8 | Conexión de canalización concéntrica del aparato; Ø130-200 mm para una salida de muro horizontal |
| 9 | Salida mural horizontal |
| 10 | Unidad de control para montar con el bloque de ajuste de gas y el receptor |




Figura 17: Aparato instalado dentro de una chimenea ventilada
Salida vertical de evacuación de gases de combustión/ suministro de aire de combustión a través del techo.
Aplicación sin Set de convección

- 1 Abertura de entrada (aparato) de aire de convección
- 2 Abertura de entrada (rejilla) (chimenea) de aire de convección
- 3 Convección natural dentro de la chimenea
- 4 Aireador (rejilla) (chimenea) de aire de convección (2x)
- 5 Conexión de canalización concéntrica del aparato; Ø130-200 mm, con un reducción de Ø130-200 mm → Ø100-150 mm para una salida de techo vertical
- 6 Sistema de canalización concéntrica Ø100-150 mm para una salida de techo vertical
- 7 Unidad de control para instalar el bloque de ajuste de gas y el receptor

Después de la instalación del aparato, colocar horizontalmente a través de los pies ajustables. Estos pies ajustables son accesibles por medio de los orificios (4x), después de retirar los tapones de protección, en las esquinas de la parte inferior de la cámara de combustión. La parte inferior de la cámara de combustión es accesible después de quitar el cristal y la rejilla alrededor del quemador (ver capítulo 4).

Con la ayuda de una llave Allen (n° 5) se puede ajustar a la altura deseada el dispositivo.




Presione los 4 tapones de protección en el suelo.




- Posición de los 4 tapones de protección.



- Tapón



- Los pies de altura ajustable vistos desde debajo del aparato.



- Ajuste altura con la llave Allen n° 5.

Posicionar el conducto de suministro de gas después del acoplamiento / inserción del aparato, éste puede ser montado fácilmente en la unidad de control de gas.

Como la unidad de control se encuentra en el exterior del aparato, el suministro de gas debe desembocar en el lugar donde se encuentra (incorporada) la unidad operativa que comprende el bloque de ajuste de gas (y el receptor).

Coloque el dispositivo hasta ± 5 cm de la pared trasera y ponerlo en horizontal. Coloque la placa de aislamiento ininflamable (mín. 12 mm) entre el aparato y la pared trasera. El aparato no puede ser colocado contra una pared trasera que sea inflamable.

Fije el aparato a la pared trasera (muro) con 2 escuadras. Para hacerlo, utilizar los soportes de montaje ajustables en los lados del aparato.



- 2x Soportes de montaje.

1.7.1 Conexión de gas a la unidad de control

Importante: Vigile que la unidad de ajuste de gas no esté torcida. También asegúrese de que no hay tensiones en la válvula de control de gas y las tuberías.



El aparato se suministra con una unidad de control incorporada.




Figura 18: La unidad de control

Retire el ribete decorativo y la puerta de la unidad de control. Coloque la unidad de control separada, en la que el regulador de gas y el receptor se colocarán a un máximo de 50 centímetros del aparato.

En la fábrica, el quemador, el bloque de ajuste de gas y el receptor son ensamblados juntos.

Fijar el bloque con el ajuste de gas y el receptor al aparato.

Mover con cuidado el soporte con la válvula de gas, receptor, tuberías y cables a la unidad de control. Montar el soporte en la parte inferior de la unidad de control.

Importante:



Tenga cuidado de no dañar las tuberías en el movimiento de la válvula de gas o no separar las conexiones cuando se mueve el bloque de control de gas. ¡Evite torcer los conductos flexibles! ¡Debe controlar todas las conexiones para evitar posteriores fugas!

Coloque el receptor en la parte superior de la unidad de control. Compruebe después que todos los conectores eléctricos están unidos correctamente.

Generalidades:

Asegúrese que todos los conductos, los cables, etc.. pueden ser conectados entre el aparato y la unidad de control a través de un hueco.

Proteja bien la unidad de ajuste de de gas y todas las conexiones del cemento, etc... después del acoplamiento del aparato.

Importante:



El cemento y el yeso pueden corroer los conductos, y en consecuencia, producirse fugas de gas.

Desmontaje y montaje de los conductos y los cables:

Si es necesario, puede desmontar temporalmente todas las conexiones de los conductos y de los conectores de los cables. Después montar cuidadosamente todos los conductos y todos los cables.

¡Compruebe después todas las conexiones por si hubieran fugas y todos los conectores para ver si son seguros!

Importante: **Atornille a mano la conexión de bloque termopar del control de gas (e Interruptor-Termopar). A continuación, apriete con cautela con una llave de tubo.**



Atención: Controle la buena conexión de los conductos flexibles del quemador. ¡La conexión a gas de la válvula de gas del “quemador trasero” debe estar conectada al “quemador trasero”! Ver el capítulo 5.

Un intercambio en la instalación de los conductos flexibles del quemador puede causar una ignición explosiva. ¡Evitar a toda costa!




Figura 19: Bloque de ajuste de gas y válvula de gas: Conexiones de gas y el termopar




Figura 20: Bloque de ajuste de gas - Parte frontal




Figura 21: Bloque de ajuste de gas - Parte trasera




Figura 22: Receptor - Superior




Figura 23: Receptor - Conexión AUX - botón RESET


1.7.2 Conexión del sistema de combustión concéntrica

Monte el sistema de canalización concéntrica de conformidad a uno de los ejemplos de los párrafos 1.6.1, figuras 4 hasta 14.


Vigile que las conexiones están completamente selladas.

1.7.2.1 Montaje de Set de convección (opcional)

El set de convección (opcional) consiste en una caja de convección y de un juego de convección. El Set de convección es suministrado independientemente y está compuesto de dos tubos de aluminio flexibles, abrazaderas y de dos rejillas de convección montadas (bandeja de montaje y rejilla).



Montar los tubos de aluminio uniéndolos a los anillos de cuello de la parte superior de la caja de convección. Utilice para hacerlo las abrazaderas suministradas. Los tubos de aluminio flexibles pueden ser estirados hasta una longitud de más o menos 3 metros.



Coloque las dos bandejas de montaje en la chimenea, por lo menos a 30 cm por debajo del techo. Monte por el otro lado, los tubos de aluminio sobre las bandejas de montaje. Utilice para hacerlo las abrazaderas suministradas. Coloque las rejillas sobre las bandejas de montaje, hasta que la chimenea esté completamente preparada.



Materiales inflamables (por ejemplo: techo de madera, muebles empotrados) no pueden estar situados en un rango de 30 cm de lado y 50 cm por encima de los aireadores de la chimenea (salidas).

1.7.3 Instalación del aparato

Retire la parte delantera del fuselaje. (Ver capítulo 4: EXTRACCIÓN / INSTALACIÓN DE LA VENTANA.) Decida sobre las posiciones de los orificios de ventilación (rejillas superiores e inferiores de la chimenea) y, en su caso, de las rejillas de aire caliente del set de convección.

Eleve la albanilería alrededor de la chimenea. Debido al calentamiento de la chimenea se produce su dilatación: dejar un mínimo de 3 mm en cada extremo del aparato. ¡No construya más allá de las esquinas del aparato (tener igualmente en cuenta el espesor del estuco!).




Después de la instalación y del enlucido, no colocar cinta adhesiva sobre la chimenea. La cinta adhesiva puede dañar la pintura de la chimenea.

Conecte, si es necesario, el set de convección. Ver 1.7.2.1.

Soporte (opcional).

El soporte suministrado opcionalmente se utiliza para elevar la albañilería por encima de la chimenea. El soporte debe descansar a la izquierda y a la derecha sobre la mampostería antes de proceder a amurallar. Ajuste el soporte con el conjunto de barras suministradas.




Soporte en combinación con el marco/armazón de 10 cm (opcional). En fábrica, el soporte es fijado al panel superior del marco/armazón de 10 cm, comprendiendo 4 lados. ¡No separar este conjunto!

Conjunto de barras:


- 2x barras de tracción
- 2x eslabones giratorios
- 2x ganchos M6
- 2x separadores de latón M6



Primero retire los dos espaciadores para el apoyo en el transporte 2 “REMOVE”
¡Atención! Sujete temporalmente el soporte, a fin de que no se incline hacia delante.



Fije el soporte con el conjunto de barras al muro trasero. Coloque las barras de tracción en un ángulo aproximado de 60° (entre el aparato y el muro). Regule horizontalmente el soporte con los eslabones giratorios.




Asegúrese que la altura entre el soporte y el cristal inferior es la misma a la izquierda, en el centro y a la derecha.

Guarde 2 mm libres entre el soporte y la cara superior de los paneles laterales. Los paneles laterales se deben poder elevar fácilmente. Controle que el soporte, a la izquierda y derecha, es perpendicular en relación a los paneles laterales.

Coloque el fieltro de cerámica en la parte superior del soporte, de modo que la mampostería de ese lugar u otros materiales de construcción que se utilicen sean refractarios.

En caso de uso de otros materiales, como la piedra natural o placas resistentes al calor, es conveniente respetar las instrucciones de su distribuidor.



Después de la instalación de la chimenea, es posible, montar el marco de acabado con la puerta panel sobre la unidad de control.

Después de la instalación de una nueva chimenea y / o la aplicación de nueva mampostería, el aparato no puede ser utilizado hasta aproximadamente, 4 semanas después.

1.7.4 Control de las conexiones de gas

Después de la conexión de los conductos de suministro de gas, controle el sellado de todas las conexiones a través de agua con jabón o de un detector de fugas.

1.7.5 Colocación de leños de cerámica o piedra de mármol

El aparato puede ser suministrado con:

- Troncos de cerámica + brasas
- Piedras de mármol blanco (pequeñas piedras en mármol blanco)
- Piedras de mármol gris (pequeñas piedras en mármol gris)



- Importante :**
- Coloque cuidadosamente las astillas de madera/brasas/perlas de vermiculita/ juego de troncos o piedras de mármol, sobre el quemador principal y alrededor de éste de acuerdo con las instrucciones de este capítulo.
 - No coloque las astillas de madera/brasas/perlas de vermiculita/ juego de troncos o piedras de mármol contra el quemador de la llama piloto. Por lo tanto, y para la prevención, el quemador principal está dotado de una cubierta de la llama piloto (delante de la llama piloto). **¡Nunca** quite esta cubierta! Asegúrese que la llama piloto quema libremente en todo momento sobre el quemador principal. De esta forma se garantiza un correcto encendido del quemador principal. La omisión de estas instrucciones podría conducir a una situación peligrosa.
 - ¡Vigile que todos los orificios del quemador siempre estén despejados!
 - La carcasa del quemador (con las astillas de madera/brasas/perlas de vermiculita) y la posición de los troncos o piedras de mármol no se debe cambiar.
 - ¡Use únicamente las piezas suministradas! En efecto, estas piezas están homologadas y la cantidad está determinada en función del aparato.
 - Las piezas de repuesto, incluyendo la estera de cerámica están disponibles en su distribuidor.
 - El montaje solamente puede ser realizado por una persona autorizada.



Retire el cristal del aparato siguiendo las instrucciones del capítulo 4: DESMONTAJE / MONTAJE DEL CRISTAL.

1.7.5.1 Troncos de cerámica + astillas de madera + brasas + perlas de vermiculita

- 1 Coloque la estera de cerámica sobre el quemador, de forma que los agujeros de la estera sean alineados con los orificios del quemador.
- 2 Retire con cuidado las brasas del embalaje y colóquelos uniformemente sobre el quemador y la rejilla alrededor del quemador.
- 3 Distribuya las perlas de vermiculita (50 gramos) de manera uniforme sobre el quemador.



¡Atención! :



- Las pequeñas brasas y las cenizas de las brasas no deben ser dispersadas sobre el quemador. Debido a que pueden producir la obstrucción del quemador.
- No coloque brasas y perlas de vermiculita cerca de la llama piloto del quemador
- Importante: ¡¡Asegúrese que todos los orificios del quemador estén despejados!!
Los orificios del quemador que están obstruidos pueden ser peligrosos.

4 Colocación de los troncos sobre el quemador:

<u>Aparato</u>	<u>Quemador gas natural</u> ver figura:	<u>Quemador propano / Butano</u> ver figura:
View Bell XXL 3 CF/LF	24	25

¡¡¡Dejar los orificios del quemador despejados!!!

5 Coloque las astillas de madera alrededor del quemador.

Troncos:



Tronco n° ❶



Tronco n° ❷



Tronco n° ❸



Tronco n° ❹



Tronco n° ❺




Tronco n° ❻



Tronco n° ❼




Tronco n° ❽



No hay brasas próximas a la llama piloto del quemador

¡Dejar los orificios del quemador despejados!

Figura 24: Juego de troncos View Bell XXL 3 CF/LF
Posición del quemador de gas natural



No hay brasas próximas a la llama piloto del quemador


¡Dejar los orificios del quemador despejados!


Figura 25: Juego de troncos View Bell XXL 3 CF/LF
Posición del quemador de propano/butano

1.7.5.2 Piedras de mármol

- 1 Colocar la estera de cerámica sobre el quemador, de forma que los agujeros de la estera sean alineados con los orificios del quemador.
- 2 Distribuya las pequeñas piedras sobre la longitud del quemador. (Quemador y rejilla alrededor del quemador). Asegúrese que la llama piloto esté despejada.

View Bell XXL 3 CF/LF : ver figura 26 y 27





¡Dejar los orificios del quemador despejados!

Figura 27: Juego de piedras de mármol View Bell XXL CF/LF
Posición del quemador de gas natural y de propano/butano

- Importante:**
- No coloque piedras de mármol delante de la llama piloto. La llama del piloto puede quemar libremente sobre el quemador principal.
 - Dejar los orificios del quemador despejados.



Sólo de esta forma se garantiza un correcto encendido del quemador.

Después de la colocación de los troncos / piedras de mármol, montar de nuevo el cristal sobre el aparato conforme a las instrucciones del capítulo 4: DESMONTAJE / MONTAJE DEL CRISTAL.

1.7.6 Montaje de la placa de restricción

Según la longitud y forma del sistema de canalización concéntrica, así como la construcción de la salida, se debe, en su caso, montar una placa de restricción de una longitud determinada B, dentro del techo de la cámara de combustión.

Para hacerse, véase las posibilidades de colocación mencionadas, comprendidas dentro de las figuras 4 a 14.


Importante: Asegúrese de que está bien montada la placa de restricción. El montaje correcto de la placa de restricción proporcionará al aparato un juego de llamas, una combustión y una eficiencia óptimas. El montaje incorrecto de una placa de restricción puede causar daños al aparato.




La placa deflectora:

Para instalar la placa de restricción, primero debe retirarse la placa deflectora. Esta placa deflectora está situada en la parte superior de la cámara de combustión, justo antes de la conexión con el canal concéntrico.


Montaje de la placa de restricción:




1. Afloje los 2 tornillos de la placa deflectora.




2. Levante la placa deflectora en la parte delantera y deslícela hacia atrás




3. Saque el deflector a través de la parte delantera.




4. Afloje 2 tornillos de la conexión de gases de combustión.



5. Coloque la placa de restricción, con 2 tornillos, en la conexión de los gases de combustión.




6. Posición placa de restricción después del montaje.



7. Monte la placa deflectora en el orden inverso y asegure los dos pernos.

Las placas de restricción de suministran con cada unidad:



	Conexión de canalización concéntrica del aparato	
Placa de restricción:	[Ø130 - 200 mm] Salida mural	[Ø100 - 150 mm] Salida de techo
Longitud:	-	B = 30 mm
Longitud:	B = 40 mm	B = 40 mm
Longitud:	B = 50 mm	B = 50 mm
Longitud:	B = 65 mm	B = 65 mm
Longitud:	B = 80 mm	-


1.7.7 Compruebe escotillas de sobrepresión

Las tres escotillas de sobrepresión se encuentran en la cámara de combustión (delante).



Compruebe que las escotillas son completamente independientes, levántelas ligeramente y, a continuación, déjelas reposar cuidadosamente. Controle que las juntas de debajo de las escotillas están cerradas.

Las escotilla de sobrepresión; izquierda, media y derecha, bien posicionada.



Controle el funcionamiento de la escotilla de sobrepresión.

La escotilla de sobrepresión media gira hacia arriba y hacia adelante.

La escotilla de sobrepresión izquierda y derecha gira hacia arriba y hacia atrás.

Controle la junta de la escotilla de sobrepresión. Es posible la sustitución eventual de la junta levantando la solapa de la escotilla y sacando la junta por la abertura.



1.7.8 Control del aparato después de la instalación

Después de la instalación del aparato, el instalador debe controlar visualmente el juego de llamas. Después del encendido, aparecerán llamas cortas de color azul/amarillas. Seguidamente, las llamas aumentarán gradualmente su tamaño y tomarán un color amarillo más pronunciado. Cuando todas las llamas sean amarillas, el aparato estará a la temperatura de servicio.

EL APARATO YA ESTÁ LISTO PARA SU USO

2 MANTENIMIENTO

2.1 MANTENIMIENTO ANUAL



Es **esencial** que el aparato, esto es, la totalidad del sistema de canales concéntricos (cuando sea posible) y la salida de humos sean limpiados y controlados **anualmente** por un especialista/instalador certificado. Así se garantiza un correcto funcionamiento y la completa seguridad del aparato.

El mantenimiento comprende las siguientes operaciones:

- Retire primero las brasas, perlas de vermiculita, troncos o piedras del quemador principal y límpielas cuidadosamente con un cepillo suave.
- Limpie y controle (visualmente) el quemador principal/principales, la llama piloto, la cámara de combustión, evacuación de humos y el suministro de aire de combustión. La capa de polvo puede ser eliminada con la ayuda de un aspirador.
- En el interior del aparato, limpiar el cristal con un limpiador para vidrios o para placas vitrocerámicas. Esto también se aplica a las paredes de espejo traseros o laterales negros, si el aparato está equipados con ellos.
!!!ATENCIÓN!!! : Si el aparato lleva cristal antirreflectante, siga las instrucciones de limpieza indicadas en el capítulo 4 del manual: “Instrucciones de uso y manual de mantenimiento diario”. Si no se siguen estas instrucciones se puede dañar el cristal antirreflectante.
- Después de la limpieza;
Coloque las brasas, piedras de vermiculita, troncos o piedras en el quemador principal y alrededor de éste según las instrucciones de instalación de este manual.
No coloque ninguna brasa, perlas de vermiculita, troncos o piedra sobre la llama piloto del quemador. Asegúrese que la llama piloto puede quemar libremente en todo momento sobre el quemador principal. Sólo entonces se garantiza el adecuado encendido del quemador principal. Haciendo caso omiso de estas instrucciones podría producirse una situación peligrosa.
- Compruebe la estanqueidad del conducto de evacuación de los gases y humo, así como el suministro de aire de combustión.
- Compruebe el buen funcionamiento de la unidad de regulación de gas, del circuito termopar y del encendido del quemador principal.

- Compruebe la presión de suministro (en el momento que el aparato está apagado y cuando quema al máximo) y la presión del quemador.
- Compruebe que las escotillas de sobrepresión se encuentran correctamente en su lugar y controle si las juntas debajo de las escotillas están bien fijadas.
- Compruebe el sistema de canalización concéntrica en su totalidad, incluidos los orificios contruidos. Se puede utilizar una cámara para este propósito con el fin de inspeccionar toda la longitud de la salida de gas de combustión y el suministro de aire de combustión. Examine también que todas las conexiones están en buen estado.

3 INCIDENCIAS

3.1 CAUSAS POSIBLES

Posibles causas por las que el fuego no funcione:

- El sistema de canalización concéntrica no ha sido montado de conformidad con los ejemplos del capítulo 1.6.
- Incorrecto montaje de la placa de restricción.
- El gas de combustión que entra en la llama piloto es insuficiente o inexistente.
- La llama piloto está sucia o defectuosa.
- Presión de gas insuficiente.
- Fuga (interna) del sistema de canalización concéntrica.
- La tensión/voltaje del termopar es demasiado baja. A veces ocurre porque la punta del termopar no se calienta lo suficiente por la llama piloto.
- Las conexiones eléctricas dentro del sistema termoelectrico están sucias; concretamente en la conexión del termopar.
- Las baterías del receptor o del mando a distancia están agotadas.

3.2 PROTECCIÓN DEL APARATO

3.2.1 Protección de la llama piloto termoelectrica

La llama piloto termoelectrica del aparato dispone de un dispositivo de protección con el fin de evitar cualquier fuga accidental de gas del quemador principal.

3.2.2 Sistema de protección contra la sobrepresión

El aparato está equipado con sistema de seguridad, por lo que las escotillas extraerán cualquier sobrepresión que surja de manera controlada. En este caso, las escotillas en el techo de la cámara de combustión se abren brevemente.

Puede producirse un fuerte ruido.

Una tira de seguridad limita las aberturas máximas de las escotillas.

Si tiene lugar una situación de sobrepresión, el aparato debe der completamente revisado por un instalador.

4 DESMONTAJE / MONTAJE DE LOS CRISTALES

4.1 VIEW BELL XXL 3 HIDDEN DOOR (marco 10 cm (4 caras))


Desmontaje de los cristales:

Coloque un cartón debajo de la chimenea, bajo el marco.


Así se evita que se produzcan daños.




- View Bell XXL 3




- Tire del panel lateral del lado izquierdo hacia delante, el largo del cristal.





- Retire el panel lateral de la izquierda




- Tire del panel lateral de la derecha hacia delante, el largo del cristal.




- Retire el panel lateral de la derecha.




- Retire el panel inferior, y tire hacia delante, inclínelo prudentemente elevándolo.
¡Evite dañar los vidrios laterales!



- Destornille la banda que hay sobre el cristal delantero. ¡Destornille solamente unas vueltas!




- Deslice la banda con la ayuda de un destornillador un poco hacia la izquierda.



- Retire la banda hacia delante.




- Destornille un poco la banda larga de la cara superior dajándola en su lugar.



- Tire prudentemente del cristal de la cara inferior hacia delante, y deslícelo un poco hacia el lateral.




- Eleve el cristal prudentemente, tire sujetándolo en su parte inferior un poco hacia delante.



- Quite el cristal elevándolo hacia delante y sujételo en su parte inferior.



- Los cristales laterales pueden ser retirados de la misma manera que el cristal delantero.



- Controle que el soporte de fijación se encuentra en su lugar.

- Resorte de fijación del cristal lateral.

¡Todas las bandas de fijación de la parte superior permanecen en su lugar!

Montaje de los cristales:


El montaje de los cristales se efectúa en el orden inverso.

Importante:

- Los cristales deben estar bien unidos unos con otros. No puede haber espacio entre los cristales, en caso contrario, existe riesgo de fuga de gases de combustión.
- Los cristales deben estar bien unidos a los bordes de la cámara de combustión.
- Compruebe que las bandas de fijación están bien montadas en todo su alrededor.
- Controle que los resortes están ubicados correctamente.

5 ESQUEMA ELÉCTRICO Y GAS


Quemador doble:  : Modelo con agujeros "Centre Fire" doble quemador.
 : Modelo con agujeros "Line Fire" doble quemador.




6 DIMENSIONES

6.1 VIEW BELL XXL 3 - Hidden Door



Equipado con la opción: Caja de convección



6.2 VIEW BELL XXL 3 - Hidden Door + Marco 10 cm



UNIDAD DE CONTROL



7 FICHA TÉCNICA Y PRESCRIPCIONES

Normativa de instalación nacional:
ESPAÑA:

Modelo : VIEW BELL XXL 3 CF (Centre Fire)

Gas	: GAS NATURAL	: BUTANO / PROPANO
País	: ES; España	: ES; España
Identificación producto n°	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Tipo de aparato según normas CE	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Categoría del aparato	: I _{2H} gas natural G20	: I _{3B/P} butano/propano G30/G31
Consumo calorífico (superior)	: 14,2 kW	: Butano (G30) : 13,0 kW Propano (G31) : 11,0 kW
Potencia nominal (máx.)	: 10,9 kW	: 8,5 - 10,0 kW
Categoría de rendimiento	: 1 (85%)	: 1 (85%)
Clase Nox:	: 5	: 5
Consumo de gas (máx.)	: 1,36 m ³ /hr.	: Butano (G30) : 1000 gr/hr. Propano (G31) : 820 gr/hr.
Presión de suministro	: 20,0 mbar	: Butano (G30) : 37,0 mbar Propano (G31) : 37,0 mbar
Presión del quemador (máx.) Calor	: 12,1 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Presión del quemador (máx.) Frío	: 11,4 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Presión del quemador (mín.)	: 2,5 mbar(***)	: 4,0 mbar(***)
Aireación primaria del quemador trasero	: 1x Ø10,0 mm	: 1x Ø20,0 ^{+ángulo} mm + 2x Ø5,0 mm
Aireación primaria del quemador delantero	: 1x Ø10,0 mm	: 1x Ø20,0 ^{+ángulo} mm + 2x Ø5,0 mm
Bloque de ajuste de gas (control remoto)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Quemador principal	: Centre Fire 1354 x 130 mm	: Centre Fire 1354 x 130 mm
Inyector quemador Trasero	: n°. 225 (= 1x Ø2,25 mm)	: n°. 130 (= 1x Ø1,30 mm)
Inyector quemador Delantero	: n°. 225 (= 1x Ø2,25 mm)	: n°. 130 (= 1x Ø1,30 mm)
Llama piloto	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Inyector llama piloto	: n°. 36 (SIT 0.977.091)	: n°. 23 (SIT 0.977.150)
Conexión de gas	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Conexión del sistema de conductos concéntricos	: Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø130 mm - Ø200 mm

Modelo : VIEW BELL XXL 3 CF (Centre Fire)

Gas : GAS NATURAL : BUTANO / PROPANO

País : ES; España : ES; España

Pilas control remoto

- Receptor : 4x 1,5V AA
- Mando a distancia : 2x 1,5V AAA

: 4x 1,5V AA
: 2x 1,5V AAA

Peso:

- Modelo básico: Hidden Door : 185 kg
- Modelo: Hidden Door con 10 cm marco y soporte : 240 kg
- Opcional: Set de convección : 31 kg

: 185 kg
: 240 kg
: 31 kg

(*) : Los dos quemadores al máximo. El aparato está a la temperatura.

(**) : Los dos quemadores al máximo. El aparato está frío.

(***) : Los dos quemadores al mínimo.

Evacuación de gases de combustión y aducción de aire de combustión:

Salida de techo : Sistema de canalización concéntrica Ø100 mm-Ø150 mm. Fija o flexible.

Salida mural : Sistema de canalización concéntrica Ø130 mm-Ø200 mm. Fija.
Con salida mural, dependiente de la situación de la canalización
Ø130 mm-Ø200 mm o Ø100 mm-Ø150 mm.

Superficie cambiante de calor: frontal entero del aparato.

Modelo : VIEW BELL XXL 3 LF (Line Fire)

Gas	: GAS NATURAL	: BUTANO / PROPANO
País	: ES; España	: ES; España
Identificación producto n°	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Tipo de aparato según normas CE	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Categoría del aparato	: I _{2H} gas natural G20	: I _{3B/P} butano/propano G30/G31
Consumo calorífico (superior)	: 14,9 kW	: Butano (G30) : 15,0 kW Propano (G31) : 12,5 kW
Potencia nominal (máx.)	: 11,4 kW	: 9,6 - 11,5 kW
Categoría de rendimiento	: 1 (85%)	: 1 (85%)
Clase Nox:	: 5	: 5
Consumo de gas (máx.)	: 1,43 m ³ _s /hr.	: Butano (G30) : 1170 gr/hr. Propano (G31) : 940 gr/hr.
Presión de suministro	: 20,0 mbar	: Butano (G30) : 37,0 mbar Propano (G31) : 37,0 mbar
Presión del quemador (máx.) Calor	: 12,0 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Presión del quemador (máx.) Frío	: 11,3 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Presión del quemador (mín.)	: 3,0 mbar(***)	: 4,0 mbar(***)
Aireación primaria del quemador trasero	: 1x Ø8,0 mm	: 1x Ø20,0 ^{+ángulo} mm + 2x Ø5,0 mm
Aireación primaria del quemador delantero	: 1x Ø8,0 mm	: 1x Ø20,0 ^{+ángulo} mm + 2x Ø5,0 mm
Bloque de ajuste de gas (control remoto)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Quemador principal	: Line Fire 1354 x 130 mm	: Line Fire 1354 x 130 mm
Inyector quemador Trasero	: n°. 210 (= 1x Ø2,10 mm)	: n°. 130 (= 1x Ø1,30 mm)
Inyector quemador Delantero	: n°. 255 (= 1x Ø2,55 mm)	: n°. 150 (= 1x Ø1,50 mm)
Llama piloto	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Inyector llama piloto	: n°. 36 (SIT 0.977.091)	: n°. 23 (SIT 0.977.150)
Conexión de gas	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Conexión del sistema de conductos concéntricos	: Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø130 mm - Ø200 mm

Modelo : VIEW BELL XXL 3 LF (Line Fire)

Gas : GAS NATURAL : BUTANO / PROPANO

País : ES; España : ES; España

Pilas control remoto

- Receptor : 4x 1,5V AA

: 4x 1,5V AA

- Mando a distancia : 2x 1,5V AAA

: 2x 1,5V AAA

Peso:

-- Modelo básico: Hidden Door : 185 kg

: 185 kg

- Modelo: Hidden Door con 10 cm

: 240 kg

marco y soporte

- Opcional: Set de convección : 31 kg

: 31 kg

(*) : Los dos quemadores al máximo. El aparato está a la temperatura.

(**) : Los dos quemadores al máximo. El aparato está frío.

(***) : Los dos quemadores al mínimo.

Evacuación de gases de combustión y aducción de aire de combustión:

Salida de techo : Sistema de canalización concéntrica Ø100 mm-Ø150 mm. Fija o flexible.

Salida mural : Sistema de canalización concéntrica Ø130 mm-Ø200 mm. Fija.

Con salida mural, dependiente de la situación de la canalización

Ø130 mm-Ø200 mm o Ø100 mm-Ø150 mm.

Superficie cambiante de calor: frontal entero del aparato.

8 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para todo pedido de piezas de recambio, por favor indique el modelo y el número de serie. Todas las piezas de este manual pueden ser pedidas en su distribuidor Bellfires.

Nº.	Artículo nº.	Descripción
1	334842	Quemador principal "Centre Fire" 1354 x 130 mm <u>Gas natural G20 / Butano/Propano G30/G31</u> G20: 1x Ø10,0 mm delantero + 1x Ø10,0 mm trasero G30/G31: 1x Ø20,0 ^{+ángulo} mm + 2x Ø5,0 mm delante y 1x Ø20,0 ^{+ángulo} mm + 2x Ø5,0 mm detrás
2	334845	Estera del quemador L = 1354 mm "Centre Fire"
3	301907	Inyector quemador <u>Gas natural</u> ; Delantero: n°. 225 (1x Ø2,25 mm)
4	301907	Inyector quemador <u>Gas natural</u> ; Trasero: n°. 225 (1x Ø2,25 mm)
5	301928	Inyector quemador <u>Butano/Propano</u> ; Delantero: n°. 130 (1x Ø1,30 mm)
6	301928	Inyector quemador <u>Butano/Propano</u> ; Trasero: n°. 130 (1x Ø1,30 mm)
7	334841	Quemador principal "Line Fire" 1354 x 130 mm <u>Gas natural G20 / Butano/Propano G30/G31</u> G20: 1x Ø8,0 mm delantero + 1x Ø8,0 mm trasero G30/G31: 1x Ø20,0 ^{+ángulo} mm + 2x Ø5,0 mm delante y 1x Ø20,0 ^{+ángulo} mm + 2x Ø5,0 mm detrás
8	334846	Estera del quemador L = 1354 mm "Line Fire"
9	301909	Inyector del quemador <u>Gas natural</u> ; Delantero: n°. 255 (1x Ø2,55 mm)
10	334876	Inyector del quemador <u>Gas natural</u> ; Trasero: n°. 210 (1x Ø2,10 mm)
11	301915	Inyector del quemador <u>Butano/Propano</u> ; Delantero: n°. 150 (1x Ø1,50 mm)
12	301928	Inyector del quemador <u>Butano/Propano</u> ; Trasero: n°. 130 (1x Ø1,30 mm)
13	333597	Bloque de ajuste de gas; GV 60 (M10 Conexión termopar)
14	302122	Conexión de anillo de sujección 3/8"bu x exterior sobre Ø12 mm
15	302084	Eslabón giratorio Ø8 mm para suministro GV 60 para "quemador delantero"
16	302089	Conexión de anillo de sujección Ø8 mm para suministro GV 60 para "quemador delantero"
17	333607	Válvula de gas "quemador trasero"
18	333608	Adaptador 3/8"bsp x 3/8"+ O-anillo
19	333610	Eslabón giratorio Ø8 mm para válvula de gas "quemador trasero"
20	333611	Conexión de anillo de sujección Ø8 mm para válvula de gas "quemador trasero"
21	302086	Tuerca de ruptura Ø4 mm GV 60
22	333601	Cable (sw): Receptor - Interruptor Termopar, L = 500 mm
23	333602	Cable (tc): Receptor - Interruptor Termopar, L = 500 mm
24	341642	Emisor manual Symax 2 - EU - 8 botón Bellfires
25	341644	Receptor Symax 2 - EU
26	302068	Cable de 8 terminales Bloque ajuste de gas- Receptor, L = 500 mm
27	332025	Cable de arranque (piezo), 2x ∇ 2,8 x 0,8 mm, L = 2000 mm
28	334255	Termopar M10 - 2000 mm
29	333604	Interruptor termopar M10

N°.	Artículo n°.	Descripción
30	310908	Revestimiento de juego de llamas piloto 2-llamas
31	310909	Revestimiento de junta de llama piloto
32	310910	Inyector llama piloto: Gas natural; n° . 36
33	310912	Inyector llama piloto; butano/propano; n° . 23
34	310907	Piezo electrodo llama piloto, 2,8 x 0,5 mm
35	302062	Eslabón giratorio piezo electrodo
36	319842	Eslabón giratorio termopar
37	332552	Conexión de anillo de sujección; Ø4 mm, acero
38	332553	Llama piloto de eslabón giratorio; Ø4 mm, acero
39	326053	Conducto de la llama piloto; Ø4 mm, L=2000 mm, Flex., Acero inoxidable
40	325949	Conducto del quemador; Ø8 mm, L = 2000 mm, Flex., Acero inoxidable - 10 kW+, "quemador delantero".
41	325949	Conducto del quemador; Ø8 mm, L = 2000 mm, Flex., Acero inoxidable- 10 kW+, quemador trasero"
42	326055	Eslabón giratorio; Ø8 mm, codo de conexión a compresión del quemador
43	326054	Conexión de anillo de sujección; Ø8 mm, codo de conexión a compresión del quemador
44	344617	Cristal View Bell XXL 3 delantero (467 x 1737 x 4 mm)
45	333227	Cristal View Bell XXL 3 lateral (467 x 328 x 4 mm)
46	344618	AR-Cristal View Bell XXL 3 delantero (467 x 1737 x 4 mm)
47	342027	AR-Cristal View Bell XXL 3 lateral (467 x 328 x 4 mm)
48	344335	Pared trasera de espejo negro View Bell XXL 3 (429 x 1718 x 5 mm)
49	301669	Tubo pegamento cerámico
50	301593	Cinta de fibra de vidrio negro 15 x 3 mm, adhesiva
51	319664	Cinta de fibra de vidrio negro 30 x 2 mm, adhesiva
52	311006	Cinta de fibra de vidrio negro 20 x 2 mm, adhesiva
53	301617	Cuerda de fibra de vidrio negro Ø10 mm

Troncos de madera - Astillas de madera - Brasas - Piedras de Vermiculita - Piedras de mármol

Aparato	Piedras mármol												juego (gris)	juego (blanco)
	Juego	Tronco n°:								Juego astillas madera	Brasas con Efecto incandescente antracita	Vermiculita n°. negro		
		1	2	3	4	5	6	7	8	3 piezas	Saco: 125 gr.	Saco: 50 gr.	Saco: 2,5 kg.	Saco: 2,5 kg.
	Art. n°:	331357	331358	331359	331360	331361	331362	331363	331364	xxxxxx	301863	332583	310937	325758
View Bell XXL 3	A 325291	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	4x	1x	4x	4x

9 ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE DEL APARATO

El embalaje del aparato es reciclable.

Los materiales que pueden ser utilizados:

- Cartón
- Madera
- Plástico
- Papel

Estos materiales deben ser eliminados de manera responsable y de conformidad a las disposiciones de las autoridades.

Las pilas son consideradas como desechables químicos. Las pilas deben ser eliminadas de manera responsable y de conformidad a las disposiciones de las autoridades.

Las autoridades, o instalador, pueden facilitar también la información sobre la eliminación apropiada de los materiales utilizados.

bellfires. gas fires

Su distribuidor Bellfires

02 - 010717 - 344643